



АО «НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО»

СОГЛАСОВАНИЕ

№	НО 791-19	от: 17.06.2019	КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
на №	140	от: 05.06.2019	Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода

Объект: размещение нестационарного торгового объекта (вендинговое оборудование по продаже артезианской воды)

Адрес: в районе дома №3 по Стратилатовской ул. Великого Новгорода

АО «Новгородоблэлектро» предварительно согласовывает размещение нестационарного торгового объекта (вендинговое оборудование по продаже артезианской воды) по адресу: в районе дома №3 по ул. Стратилатовской Великого Новгорода при условии:

1. До начала производства работ по размещению объекта вызвать на место представителя Новгородского РЭС АО «Новгородоблэлектро» т. 77-33-98.
2. Разработать проект размещения объекта в масштабе 1:500 с указанием трасс расположения действующих кабельных линий. Проектом предусмотреть смещение объекта из границ охранных зон. Перечень дополнительных технических мероприятий по защите кабельных линий определить проектом.
3. Проект предоставить на согласование в «Центр обслуживания клиентов» АО «Новгородоблэлектро» ул. Кооперативная, д. 8 и согласовать с заинтересованными организациями в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением №160 Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г., в охранных зонах кабельных и воздушных линий запрещается производить какие-либо виды работ, которые могут привести к повреждению электрических сетей.

Электроснабжение объекта возможно выполнить со строительством питающих линий от существующей распределительной сети напряжением 1кВ до объекта.

Для получения технических условий необходимо заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро», подав заявку в «Центр обслуживания клиентов» по адресу: ул. Кооперативная, 8, тел.77-63-45 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 168) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Согласование действительно в течение одного года.

Первый зам. ген. директора - главный инженер

А.В. Пушкин